



VELDYMAN

A 種素材拡大



JIS A 1323試験 A 種合格品
(公財) 日本防災協会 防災性能試験 適合

C 種素材拡大



JIS A 1323試験 C 種合格品
(公財) 日本防災協会 防災性能試験 適合

スパッタシート A 種・C 種

国産・JIS 規格品

シリコン加工

ノンアスベスト・ノンセラミックで安心

A 種：厚さ 9.0mm の火花発生用鋼板を溶断するとき、
発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。

C 種：厚さ 3.2mm の火花発生用鋼板を溶断するとき、
発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。

ラインナップ

	品名	品目 CD	型式	サイズ	ハトメ数
スパッタシート A種	両面1号	BIRJP	YY-A-SPS1	920mm × 920mm	4
	両面2号	BIRJQ	YY-A-SPS2	920mm × 1920mm	12
	両面4号	BIRJR	YY-A-SPS4	1920mm × 1920mm	16
	両面6号	BIRJS	YY-A-SPS6	1920mm × 2920mm	20
	両面ロール(S)	BKNOG	YY-A-SPSR-S	1000mm×30000mm	0
	両面ロール(W)	BKNOH	YY-A-SPSR-W	2000mm×30000mm	0
スパッタシート C種	片面1号	BIRJT	YY-C-SPS1	920mm × 920mm	4
	片面2号	BIRJU	YY-C-SPS2	920mm × 1920mm	12
	片面4号	BIRJV	YY-C-SPS4	1920mm × 1920mm	16
	片面6号	BIRJW	YY-C-SPS6	1920mm × 2920mm	20
	片面ロール(S)	BKNOI	YY-C-SPSR-S	1000mm×30000mm	0
	片面ロール(W)	BKNOJ	YY-C-SPSR-W	2000mm×30000mm	0

火花受け試験画像



使用上の注意

1. 溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業をして下さい。
2. 下記のことは、生地穴あきの原因になり、火花やノロの貫通で火災や爆発等の大事故につながる恐れがありますので、絶対にしないで下さい。
 - * 強酸、強アルカリ薬品を付着させること
 - * 重量物を載せ、引きずること
 - * バーナー等の直火を当てること
 - * 付着したノロを無理に剥がすこと
 - * 可燃性の油類・溶剤類を付着させること
3. 使用前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないで下さい。
4. この製品は、建築工事用（メッシュ）シートとしては使用しないで下さい。
5. 終了後はスパッタシートの上下、まわりの消火の確認をして下さい。

商品検索はこちら



ツール&エンジニアリング事業部

〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀 3-2-5

E-mail support_te@yamazen.co.jp

WEB https://www.yamazen.co.jp

お問い合わせ